

Kompatibilitätsbescheinigung

Bestätigung der vollständigen und Rückwirkungsfreien Funktion der Feuerwehr-Peripherie Komponenten:

- FAT5 mit kombiniertes Feuerwehranzeigetableau und G204085
- FBF 260 Feuerwehrbedienfeld
- SM3 Eingangs- / Ausgangsgerät einer BMA

an der Brandmeldezentrale BMZ, der Novar GmbH

- IQ8Control C/M Brandmelderzentrale G205129

nach den Anforderungen der Normen

- DIN 14661:2023-02 Feuerwehr-Bedienfeld für Brandmeldeanlagen
- DIN 14662:2023-02 Feuerwehr-Anzeigetableau für Brandmeldeanlagen

Die Verwendung der Feuerwehr-Peripherie Komponenten an der Brandmeldezentrale ist sowohl als Einzelgeräte möglich, wie auch als Einbau in diese Feuerwehr-Peripherie Geräte der Schraner GmbH:

- FKT Feuerwehr-Koordinations-Tableau
- FEC Feuerwehr-Einsatz-Center
- FZS Feuerwehr-Zentral-Station

Erlangen, den 09.07.2025



Peter Steiner | Geschäftsführer
peter.steiner@schraner.de, 09131 / 811 91-21

Mitgeltende Unterlagen

- VdS Anerkennung G204045, FAT mit FBF 260, vom 28.05.2024 9 Seiten
- Prüfprotokoll EBIQ809q-220913, vom 15.09.2022, 8 Seiten